

Číslo	201935X-0
Název vydavatele	OMB Saleri S.p.A
Adresa vydavatele	Via Rose di Sotto – 38/c – 25126 – Brescia - Italy

Předmět prohlášení:

Kulový ventil s přetlakovým zařízením (GS) a tepelnou pojistkou (TAE) - typ 356 (s GS a TAE) - typ 357 (s GS) - typ 358 (s TAE) - typ 359 (bez GS a TAE)

Níže podepsaný OMB Saleri S.p.A. prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že produkt v předmětu prohlášení, je vyroben řemeslným způsobem, v souladu a schválen dle požadavků následujících dokumentů:

Dokumenty č.	Název	Datum vydání
DG-4341BN0508 DG-4341BN3879	DVGW osvědčení o přezkoušení typu	(viz certifikáty)
16/074/4341/236	DVGW protokol o laboratorní zkoušce	14/02/2017
CE-0085CT0147 CE-0085CT0148	DVGW CE certifikáty shody	07/05/2018
EN 331:2016	Ručně ovládané kulové ventily a uzavírací spodní kuželové ventily pro plynová zařízení v budovách	Leden 2016
DIN 3586:2003	Tepelně aktivovaná uzavírací zařízení pro plyn.	Říjen 2003
DIN 3387-1:2008	Oddělitelné bezzátvotové potrubní přípojky pro kovové trubky určené pro plyn - Část 1: Přípojky pro trubky s hladkým zakončením	Listopad 2008
DVGW VP 305-1:2007	Monitoring toku plynu pro plynovou instalaci	Prosinec 2007
EU/2016/426 A III B	Nařízení o zařízeních spalujících plynná paliva, kterým se ruší nařízení 2009/142 / ES	Březen 2016

VÝKON

Pole aplikace	Topné plyny, dle G260
Nominální tlak	MOP 0.1 (pro typ 356 a 357) / MOP 5 (pro typ 358 a 359)
Teplotní rozsah pro aplikaci	-20 ÷ 60° C
Přetlakový ventil	GS 1.6 – typ K (pro typ 356 a 357)
Rozsah provozního tlaku přetlakového ventilu	Od 15 mbar do 100 mbar (pro typ 356 a 357)
Teplota odezvy - uzavření zařízení	95°C ±5°C (pro typ 356 a 358)
Odolnost vůči přehřátí	Až 650 ° C po dobu 30 minut (pro typ 356 a 358)
Připojení	Dostupné závitů pro vstup / výstup: R1 / 2 " - Rp1 / 2" - G1 / 2 "
Četnost zkoušek těsnosti	100%

Místo /datum/ podpis:
 V Čermákovcích 20, 05.10.2020
 Ing Petr Pokorný

